



**komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží**

S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, E – mail: kudelkova@s-investcz.cz
IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2056987309/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:

Kaštanová 132a, fax/záznamník: 545 220 842, tel: 539 002 883

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 503/12/K

V Brně, dne 1.10.2012

**Věc: Veřejná zakázka:
„Pavilon Farmacie II – zhotovitel stavby“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)**

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Informace 1: Zadavatel poskytuje v příloze upřesnění popisu odtahového potrubí z plastů.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele

PROJECT BUILDING

Akce **VFU-Pavilon Farmacie II**

Věc : **Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné obchodní soutěže na výše uvedenou akci**

Název: **F.A.4.3 VZT – upřesnění popisu odtahového potrubí z plastů**

Č.zak.: **1112**

Č.: **1**

Popis :

Zasíláme upřesňující standard typu dodávky odtahového plastového potrubí pro zař.č.4,5,6,7,10,12.

V těchto případech bude pro odtah vzduchu pro chem.skříňky a digestoře, které jsou opatřeny ventilátory v Ex provedení, použito potrubí z elektricky vodivých plastů.

Tento standard potrubí bude použit u pol.č. 4A.81, 5A.81, 6A.81, 7A.81, 10A.81, 12A.81 a to vždy v celé výměře uvedených položek.

V Brně,2012-09-27

Za GP zapsal : Ing. Simona Piskláková

Ing. Václav Rikan



PROJEKCE ■ STAVEBNÍ MANAGMENT ■ INŽENÝRING

PROJECT BUILDING S.R.O.
OFFICE/STUDIO:
ERBENOVA 375/8
602 00 BRNO
TEL.: 545 21 36 83-4
FAX.: 545 21 36 84
E-MAIL: pb@pbbrno.cz

IČ: 47917431
DIČ: CZ47917431
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB BRNO-ČERNÁ POLE
Č.Ú.: 7193470237 / 100